



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736  
[www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs](http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs)

БРОЈ: 136-404-182/2017-03/6

ДАТУМ: 14.08.2017. година

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја стручној оцени понуда број 136-404-182/2017-03/4 од 11.08.2017. године, директор Управе за капитална улагања АП Војводине донео је

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
ЈНМВБР 136-404-182/2017-03 - НАБАВКА ДОБАРА  
КЛИМАТИЗОВАНИ АПАРАТИ**

**ОДБИЈАЈАЈУ СЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ** понуде понуђача:

„УСПОН“ доо, Булевар ослобођења 17, Чачак и понуда понуђача “STEELSOFT” доо, Београд, Земун, Аутопут за Нови Сад 71, поднете у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара број 136-404-182/2017-03 – Климатизовани апарати из разлога што исте нису одговарајуће у смислу члана 3. став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама.

**ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ** понуђачу „Winwinshop“ доо Кнеза Весе Поповића 18, Чачак, који је поднео понуду у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара, - Климатизовани апарати, чија је понуда оцењена као прихватљива, за цену од 339.800,00 динара без ПДВ-а, односно 407.760,00 динара са ПДВ-ом.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

**о б р а з л о ж е њ е**

Наручилац је дана 26.07.2017. године донео Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности Климатизовани апарати број 136-404-182/2017-03.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца по овлашћењу дана 31.07.2017. године.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број 136-404-182/2017-03/4 дана 08.08.2017. године, након чега је извршила стручну оцену поднетих понуда о чему је дана 11.08.2017. године сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 136-404-182/2017-03/5.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

**1. Предмет јавне набавке:**

Предмет јавне набавке је набавка добара Климатизовани апарати ( 2 ком).

(Ознака и назив из Општег речника набавки: 39717200 – уређаји за климатизацију).

**2. Процењена вредност јавне набавке:**

Процењена вредност јавне набавке без обрачунатог пореза на додату вредност, **укупно износи 375.000,00 динара.**

Јавно отварање понуда одржано је 08.08.2017. године, о чему је сачињен Записник број 136-404-182/2017-03/4.

**3. Укупан број поднетих понуда:**

Четити (4), од чега је једна (1) понуда од понуђача „Vision smart plus“ доо, Београд, Драгослава Срејовића 10 а, **неблаговремена** и као таква, а у складу са чланом 104. став 4. Закона о јавним набавкама враћена понуђачу.

**4. Основни подаци о понуђачима:**

- Након јавног отварања **благовремено** поднетих понуда Комисија за спровођење поступка јавне набавке у саставу:
- Марија Мошорински, службеник за јавне набавке –члан;
- Даница Гавриловић, , службеник за јавне набавке – заменик члана;
- Саво Голић - члан;
- Предраг Бабарогић , службеник за јавне набавке – члан;
- Хаџи Наташа Крчмар, службеник за јавне набавке – заменик члана;

извршила је преглед и стручну оцену истих.

**Благовремено**, тј. до дана 08.08.2017. године до 10:00 часова, запримљене су **3 понуде** и то од следећих понуђача:

### 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:	„Успон“		
Правна форма:	ДОО		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Чачак	Чачак	Булевар ослобођења 17.
ПИБ:	101289775		
Матични број:	06084613		

### 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:	„Winwinshop“		
Правна форма:	ДОО		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Чачак	Чачак	Кнеза Васе Поповића 18
ПИБ:	109325740		
Матични број:	21162094		

### 3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:	„Steelsoft“		
Правна форма:	ДОО		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Београд	Земун	Аутопут за Нови Сад број 71
ПИБ:	101669209		
Матични број:	6546668		

### **5. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:**

**Одбија се као неприхватљива понуда број 1639/17 од понуђача „STEELSOFT“ д.о.о, Аутопут за Нови Сад 71, Земун за понуђену цену од 319.500,00 без пдв-а из следећих разлога:**

Наручилац конкурсном документацијом захтевао: „...каталог са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добара која нуди из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације. У приложеном каталогу или другом штампаном издању, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику“

Понуђач је уз Понуду доставио каталог и означио тражене карактеристике добара, међутим Комисија из истог није могла недвосмислено да утврди да ли су понуђена добра из каталога одговарајућа, те се због правилне оцене понуде, у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/2015) дана, 09.08.2017. године, писаним путем обратила горенаведеном понуђачу са Захтевом за додатна појашњења **на следеће околности:**

„...Молимо да дате појашњење за ставке из каталога који чини саставни део ваше Понуде и то под редним бројем 18, 19, и 21, односно да ли исте одговарају захтеваним техничким карактеристикама из Конкурсне документације и то:

- Ставка 18 (техничка спецификација на страни 5 од 35) **захтеван** Ниво буке унутрашње јединице (дБ)мин/мах: минимум 22/47;
- Ставка 19 (техничка спецификација на страни 5 од 35) **захтеван** Проток ваздуха хлађење/грејање (мах.) м<sup>3</sup>/х: минимум 678/738;
- Ставка 21 (техничка спецификација на страни 6 од 35) **захтеван** Ниво буке спољне јединице (дБ) мин/мах: минимум 44/48;

Такође молимо да нам појасните у ком делу Понуде Наручилац може на неспоран начин да утврди да понуђена добра поседују техничку карактеристику захтевану под ставком 13 (техничка спецификација на страни 5 од 35) Номинални капацитет: минимум 18000 BTU.“

**Понуђач је благовремено доставио тражено појашњење, те његово образложење гласи:**

„У складу са Вашим захтевом за достављањем додатних појашњења у поступку јавне набавке ЈНМВБР 136-404-182/2017-03 (наша понуда број 1639/17), у наставку маил-а достављамо тражена објашњења у вези каталога приложеног уз понуду.

**Ставка 13** – Номинални капацитет, минимум 18000 БТУ

**Појашњење:** Номинални капацитет од 18000 БТУ се добија тако што вредност Пројектног оптерећења (5.0 kW) помножимо са 3,413 (Бритисх Тхермал Унит БТУ јединица)

**Ставка 18** – Ниво буке унутрашње јединице (дБ) min/max: 22/47

**Појашњење:** Ниво буке унутрашње јединице је дефинисан у каталогу под називом “Ниво звука (ниво звучног притиска)” а креће се у распону од суперниског до супервисоког звука. За хлађење распон је: 27-31-35-39-44 дБ. За грејање распон је: 25-29-34-39-46 дБ

**Ставка 19** – Проток ваздуха хлађење/грејање (мах.) м<sup>3</sup>/х: минимум 678/738

**Појашњење:** Проток ваздуха је у каталогу дефинисан под називом Унутрашња јединица/Запремина ваздуха (суперниско – супервисоко), за хлађење: 6,4-7,4-8,6-10,1-12,4 м<sup>3</sup>/мин за грејање: 5,7-7,2-9,0-11,2-14,6 м<sup>3</sup>/мин. Износе из каталога је потребно помножити са 60, обзиром да се ради о минутима, а у вашим захтеваним карактеристикама су наведени сати.

**Ставка 21** – Ниво буке спољне јединице (дБ) min/max: минимум 44/48

**Појашњење:** Ниво буке спољне јединице је дефинисан у каталогу под називом “Ниво звука (ниво звучног притиска)” Хлађење: 51дБ Грејање: 54дБ“

Разматрајући достављено појашњење Комисија је констатује да понуда понуђача „STEELSOFT“ д.о.о, Аутопут за Нови Сад 71, Земун не испуњава минималну захтевану Техничку карактеристику тј. ставку 13 – Номинални капацитет, минимум 18000 БТУ. Увидом у каталог који чини саставни део Понуде, Комисија такође констатује да понуђена добра не испуњавају ни тражену техничку карактеристику у погледу захтеване тежине унутрашње јединице од 12 кг, **и као таква понуда је неодговарајућа.**

**Одбија се као неприхватљива понуда број 00260/17 понуђача „Успон“ д.о.о, Булевар ослобођења 17, Чачак, за понуђену цену од 147.800,00 без пдв-а из следећих разлога:**

Наручилац је конкурсном документацијом захтевао: „...каталог са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добара која нуди из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације. У приложеном каталогу или другом штампаном издању, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику“

Достављено штамано издање каталога које чини саставни део понуде понуђача „Успон“ д.о.о, не садржи тражене карактеристике захтеване Техничком спецификацијом, нити је понуђач на било који начин означио исте, те му се Комисија због правилне оцене, у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН дана, 09.08.2017. године писаним путем обратила са Захтевом да достави додатна појашњења, односно да појаснити у ком делу

Понуде, односно приложеног штапаног издања каталога Наручилац може на неспоран начин да утврди да понуђена добра поседују тражене минималне техничке карактеристике и то:

- Ставка 2 (техничка спецификација на страни 5 од 35) Напајање (В, пх, Хз): 220W;
- Ставка 8 (техничка спецификација на страни 5 од 35) EER: минимум 3,4;
- Ставка 13 (техничка спецификација на страни 5 од 35) Номинални капацитет: минимум 18000 BTU;
- Ставка 18 (техничка спецификација на страни 5 од 35) Ниво буке унутрашње јединице (дБ)мин/мах: минимум 22/47;
- Ставка 19 (техничка спецификација на страни 5 од 35) Проток ваздуха хлађење/грејање (мах.) м3/х: минимум 678/738;
- Ставка 20 (техничка спецификација на страни 5 од 35) з Тежина унутрашње јединице (кг): 12;
- Ставка 21 (техничка спецификација на страни 6 од 35) Ниво буке спољне јединице (дБ)мин/мах: минимум 44/48;
- Ставка 23 (техничка спецификација на страни 6 од 35) Цевна инсталација течна/гас (мм) 6,35/12,7;

На горенаведени Захтев, Наручилац није добио додатна појашњења у остављеном року, нити након протеча истог, и као таква понуда је неодговарајућа.

**Као неблагоприятна одбијена је понуда:** једна (1) понуда од понуђача „Vision smart plus“ доо, Београд, Драгослава Срејовића 10 а.

**Ако је понуда одбијена због неувобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена:** нема

**Начин примене методологије оцене понуда:**

Критеријум за доделу уговора је „најниже понуђена цена“

**Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:**

Након спроведене стручне оцене понуда Комисија предлаже директору Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине:

Да сагласно члану 107. став 1. ЗЈН, донесе одлуку којом ће одбити понуде понуђача као неприхватљиве понуде понуђача:

1. STEELSOFT“ д.о.о, Аутопут за Нови Сад 71, Земун;
2. УСПОН“ д.о.о, Булевар ослобођења 17, Чачак;

због недостатака уз образложење како је то наведено под тачком 5. овог извештаја, а у складу са чланом 3. став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама.

Да сагласно члану 107. став 3. и члану 108. ЗЈН, донесе одлуку о додели уговора у предметном поступку јавне набавке, понуђачу „Winwinshop“ доо Кнеза Васа Поповића 18, Чачак, чија је понуда оцењена као прихватљива која неограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредност јавне набавке за цену од 339.800,00 динара без ПДВ-а, односно 407.760,00 динара са ПДВ-ом.

Директор Управе је прихватио предлог Комисије као из наведеног Извештаја, те је на основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку као у диспозитиву.

### **ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ**

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу по овлашћењу захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу по овлашћењу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5. ЗЈН у износу од 60.000 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права.



ДИРЕКТОР УПРАВЕ

Недељко Ковачевић

Motorinertell.